

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans chaque bassin dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral du 1er août 2008 en vue d'affichage pour l'information du public. Vous pouvez retrouver ces résultats sur le site Internet suivant : <http://orobnat.sante.ouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=32>

Etablissement : **0450 PISCINE BASE D'OLHAIN**
Date de la visite : **13/07/2018**
Prélevé par : **CLABAU KARINE - LDAR**
Laboratoire d'analyse agréé : **L.D.A.R. de l'Aisne - Laon**

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MAISNIL LES RUITZ
MAIRIE
Grand Place
62620 MAISNIL LES RUITZ

Paramètres	Unités	Normes	GRAND BASSIN PISCINE D'OLHAIN	PATAUGEOIRE PISCINE BASE D'OLHAIN	PETIT BASSIN PISCINE BASE D'OLHAIN
			00225778	00225779	00225783
Coliformes totaux	n/(100mL)	<10	0	0	0
Escherichia coli	n/(100mL)	0	0	0	0
Staph. pathogènes	n/(100mL)	0	0	0	0
Germes à 36°C	n/mL	<100	4,00	35,00	2,00
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	0	0	0
Température	°C		23,00	24,00	23,00
Carbone organique total	mg(C)/L		2,58	2,68	2,48
Chlorures	mg/L		190,00	164,00	191,00
Transparence	Qualit.	0 = conforme	0	0	0
Turbidité	NFU		0	0	0
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<ou=0,6	0,31	0,43	0,32
Chlore total	mg(Cl ₂)/L		2,55	3,40	2,71
pH	unité pH	6,9 à 7,7	7,10	7,10	7,10
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	>ou=2	2,24	2,97	2,39
Stabilisant	mg/L	<ou=75	40,00	29,00	43,00
conformité micro biologique			<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>
conformité physico-chimique			<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>

Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux normes microbiologiques et physico-chimiques en vigueur.

ARRAS, le 1 août 2018
Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Olivier GRARD

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.

Pour votre information, le laboratoire mesure les formes de chlore à partir de 0,05 mg/L Cl₂ et un arrondi informatique est effectué sur la température (au degré près) et sur le pH (au dixième près). Ce sont les valeurs brutes, plus précises, qui servent à mesurer sur place le taux de chlore libre actif.

556, avenue Willy Brandt - 59777 Euraille - Tél. : 03.21.60.30.77

E-mail : ars-hdf-sse62@ars.sante.fr - Site Internet : www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines