Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux de piscine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans chaque bassin dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral du 1er août 2008 en vue d'affichage pour l'information du public. Vous pouvez retrouver ces résultats sur le site Internet suivant : http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=32

Etablissement : **0450 PISCINE BASE D'OLHAIN**
Date de la visite : 31/08/2018
Prélevé par : SEURON JULIE - LDAR
Laboratoire d'analyse agréé : **L.D.A.R. de l'Aisne - Laon**

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MAISNIL LES RUITZ
MAIRIE
Grand Place
62620 MAISNIL LES RUITZ

			GRAND BASSIN PISCINE D'OLHAIN	PATAUGEOIRE PISCINE BASE D'OLHAIN	PETIT BASSIN PISCINE BASE D'OLHAIN
		Numéro du prélèvement	00226521	00226519	00226520
Paramètres	Unités	Normes	Résultats	Résultats	Résultats
Coliformes totaux	n/(100mL)	<10	0	0	0
Escherichia coli	n/(100mL)	0	0	0	0
Staph. pathogènes	n/(100mL)	0	0	0	0
Germes à 36°C	n/mL	<100	0	17,00	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	0	0	0
Température	°C		23,00	25,00	23,00
Carbone organique total	mg(C)/L		2,55	1,07	2,52
Chlorures	mg/L		283,00	130,00	283,00
Transparence	Qualit.	0 = conforme	0	0	0
Turbidité	NFU		0	0	0
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	<ou=0,6	0,26	0,56	0,13
Chlore total	mg(Cl2)/L		2,89	1,95	2,95
pH	unité pH	6,9 à 7,7	7,40	7,30	7,30
Chlore disponible	mg(Cl2)/L	>ou=2	2,63	1,39	2,82
Stabilisant	mg/L	<ou=75	43,00	32,00	39,00

conformité	**micro biologique**	***oui***	***oui***	***oui***
conformité	**physico -chimique**	***oui***	***non***	***oui***

Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux normes microbiologiques en vigueur mais non conforme pour les paramètres physico-chimiques réglementaires.

Teneur en chlore disponible inférieure à la valeur réglementaire dans la pataugeoire.

ARRAS, le 2 octobre 2018

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Olivier GRARD

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.

Pour votre information, le laboratoire mesure les formes de chlore à partir de 0,05 mg/L Cl2 et un arrondi informatique est effectué sur la température (au degré près) et sur le pH (au dixième près). Ce sont les valeurs brutes, plus précises, qui servent à mesurer sur place le taux de chlore libre actif.

556, avenue Willy Brandt - 59777 Euralille - Tél. : 03.21.60.30.77
E-mail : ars-hdf-sse62@ars.sante.fr - Site Internet : www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines